

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«06» октября 2021 г.  
учётный № проверки 78210061000201186630



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Петродворцовому району**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор.  
Ломоносова**

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д.9, тел. (812) 450-56-13,  
E-mail: 17@78.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 39-1-315/1**

Вручается: Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития воспитанников Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Во исполнение решения Управления по Петродворцовому району ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова от 06.10.2021 года № 39-1-315.

В период с «25» октября 2021 г. по «28» октября 2021 г.

Старшим инспектором группы приёма, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Шевцовой Олесеи Сергеевны

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

**проведена выездная внеплановая проверка**

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий ГБДОУ детский сад №13 Петродворцового района Данилова Наталья Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Ссылка на пункт, часть, статью и	Срок устранения	Отметка о вы-
-------	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------	---------------

	пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	полнении
1.	В местах пересечения воздуховодов противопожарных преград, в вентиляционных камерах №1, №2 не установлены противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.11 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий ГБДОУ детский сад №13

Петродворцового района

Данилова Наталья Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Старший инспектор группы приёма, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Шевцова Олеся Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводив-

